COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA PRT. N. 0012470 DEL 22-03-2024 - IN partenza

CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA

Area III – Lavori Pubblici – Demanio - Patrimonio

Rif. U.O. Servizio Edilizia Scolastica

A **Dirigente Dott.ssa Daniela Flauto**
Istituto C. Pascoli
Via Tagliamonte

e p.c. **Area IV- Ufficio Sport**
c.a. **Dott. Nicola Anaclerio**

OGGETTO: PALESTRE ISTITUTO C. PASCOLI – SEGUITO SOPRALLUOGO DEL 20/03/24

A seguito del sopralluogo effettuato dall'Ufficio Manutenzione in data 20/03/2024, sui luoghi di cui all'oggetto, accertata la presenza all'intradosso dei solai di parti di intonaco ammalorate a seguito di infiltrazioni già eliminate con la realizzazione di manto di impermeabilizzazione,

Accertato da un'esame visivo che esse risultano caratterizzate da lesioni superficiali e bolle d'aria disseminate,

Accertato che tale situazione potrebbe essere causa di distacchi rappresentanti eventuale pericolo per i fruitori della palestra;

Si ritiene necessario disporre la chiusura temporanea delle palestre in questione e l'interdizione delle stesse alle consuete attività scolastiche fino alla risoluzione della problematica.

Si informa che contestualmente alla presente è stato disposto l'intervento di messa in sicurezza al fine di consentirne la pronta riapertura.

Torre Annunziata, li 21.03.2024

Il Responsabile del Servizio
Arch. Vincenza Finelli

Il Dirigente
Ing. Valentino Ferrara